

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi

0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo:  $\geq 6$  mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

## I vantaggi

- La marcatura del conduttore WMTB ... identifica e raggruppa conduttori in ambienti interni
- Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
- In combinazione con il nastro inchiostroato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
- Il serracavi WT ... viene fissato entrambi gli occhielli di fissaggio del cartellino
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMTB ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0816278       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BG2311        |
| Codice prodotto                     | BG2311        |
| GTIN                                | 4046356125734 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 674,8 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 673,9 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi

0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto              | Segnaconduttori       |
| Siglatura                     |                       |
| Numero dei cartellini singoli | 4000                  |
| Numero di cartellini per riga | 4                     |
| Tecnologia di siglatura       | Trasferimento termico |

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 23 mm    |
| Altezza    | 17 mm    |
| Profondità | 0,175 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Spessore pellicola | 175 µm                     |
| Colore             | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale          | Poliestere                 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | ≥ 6,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05                |
| Risultato                                                                                        | Prova superata                         |
| Specificazione di prova                                                                          | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione                                                                                     | ≥ 5 N                                  |
| Risultato                                                                                        | Prova superata                         |

#### Test nastro adesivo

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Specificazione di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato               | Prova superata                          |

#### Resistenza ai raggi UV

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Specificazione di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)                |
| Risultato               | Prova superata                                           |
| Durata della prova      | 96 h                                                     |
| Procedimento            | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

#### Stabilità termica

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Specificazione di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
|-------------------------|-------------------------------------|

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi



0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durata della prova     | 240 h          |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prova superata |

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                                                                         |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                                                         |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                                                         |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2]    | Prova superata                                                                         |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                    | Prova superata                                                                         |

## Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Specifica di prova                                  | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova                                  | 168 h                        |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Prova superata               |
| Acqua salmastra (350 g/l)<br>[CAS No. - ]           | Prova superata               |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                 | Prova superata               |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                      | Prova superata               |
| IRM 901                                             | Prova superata               |
| IRM 902                                             | Prova superata               |
| IRM 903                                             | Prova superata               |

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato          | Prova superata           |
| Procedimento       | Metodo B                 |
| Cicli              | 2                        |

## Prova in nebbia salina

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato          | Prova superata                                |
| Durata della prova | 96 h                                          |

## Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 150 °C                                                                                    |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C                                                                                                |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione                               | 2 anni                                                                                               |

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi

0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>



## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi

0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WMTB (24X8)R - Targhetta per cavi



0816278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0816278>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)